

A CEMIG apresenta o resultado da avaliação do diagnóstico energético da CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2019 para o projeto da Prefeitura Municipal de Guaxupé – *Sub Judice*:

NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ	PEE da Iluminação Pública dos Corredores de Acesso de Guaxupé	REPROVADO

A seguir são detalhados os motivos da reprovação. Para este projeto a pontuação é não aplicável pois não foi aprovado, não entrando, assim, na classificação.

NOME DO PROPONENTE	MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	PEE da Iluminação Pública dos Corredores de Acesso de Guaxupé
CNPJ PROPONENTE	18.663.401/0001-97
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Guaxupé
ESCO	Smart Projetos LTDA
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	1.554.524,35

**RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DA PROPOSTA DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ – SUB JUDICE**



VALOR DO PEE (R\$)	1.296.003,78
RCB PEE	0,62
RCB GLOBAL	0,74
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none">☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.9: Projeto não contempla a placa de obra;☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.10: Projeto não contempla o treinamento;☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Não caracterizou as vias conforme a NBR 5101 não correlacionando a escolha da luminária utilizada às necessidades luminotécnicas das vias conforme a NBR 5101. Não detalhou a existência de aterramento de ferragens. Informa que não fará a substituição dos relés. Não apresentou a declaração do Responsável Técnico.

Conforme item 3 do Regulamento da CPP 001/2019, o prazo limite para interposição de recurso, via sistema, é de 5 dias úteis após a publicação deste resultado.

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2020.
Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2019
Gerência de Eficiência Energética