

A CEMIG apresenta a relação dos proponentes APROVADOS e REPROVADOS na avaliação do diagnóstico energético da CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2019:

NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
APAC FRUTAL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS	Projeto de Eficientização da APAC de Frutal	REPROVADO
APAE MARTINHO CAMPOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA APAE - MARTINHO CAMPOS MG	REPROVADO
ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS SVP	PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA ASILO SVP - MARTINHO CAMPOS MG	REPROVADO
ASSOPOC - ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS POBRES E CARENTES	ASSOPOC - Associação dos Protetores dos Pobres e Carentes	REPROVADO
CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COMPANHIA DESANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	REPROVADO
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	PAE19015 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR	APROVADO
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Coronel Pacheco	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA CORONEL PACHECO	APROVADO
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Juiz de Fora	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA JUIZ DE FORA	APROVADO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG - FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)	HC - UFMG: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS A LED	APROVADO
INDÚSTRIA DE PAPÉIS E EMBALAGENS PONTE NOVA LTDA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS PONTE NOVA	REPROVADO

**RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP
CEMIG 001/2019**



NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO	Eficiência Energética no Instituto de São Vicente de Paulo - Cássia	APROVADO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARBACENA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARBACENA	REPROVADO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA	APROVADO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO	IFMG - CAMPUS - MACHADO	REPROVADO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUI DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO	APROVADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	REPROVADO
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ	IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ	REPROVADO
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	Projeto de Eficiência do Hospital Nossa Senhora das Dores de Itabira	REPROVADO
IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO	Eficientização da Santa Casa de Patrocínio	REPROVADO
MACKENZIE ESPORTE CLUBE	Mackenzie Eficiência Energética	REPROVADO
MUNICÍPIO DE CAMPO FLORIDO	Prefeitura Municipal de Campo Florido	REPROVADO
MUNICÍPIO DE PIRANGUÇU	Ilumina Piranguçu	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Prefeitura Municipal de Fervedouro	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	Prefeitura Municipal de Ipaba	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	Prefeitura Municipal de Jeceaba	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA	Prefeitura Municipal de Joanésia	REPROVADO

**RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP
CEMIG 001/2019**



NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO	Projeto De eficiência Energética em Iluminação Pública - João Pinheiro - MG	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA	Prefeitura Municipal de Orizânia	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS	Iluminação Pública Eficiente do Município de Paraisópolis-MG	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	Prefeitura Municipal de Pedra Bonita	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	Prefeitura Municipal de Periquito	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	Prefeitura Municipal de Pocrane	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória	REPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI	Prefeitura Municipal de Tocos do Moji	REPROVADO
SANTA CASA DE ARCOS	Eficientização da Santa Casa de Arcos	REPROVADO
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DEL REI	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DEL REI	REPROVADO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO	SAAE ITABIRITO	REPROVADO
UNIFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	APROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITABIRA	APROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E GERAÇÃO DISTRIBUÍDA	REPROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI	APROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - CAMPUS UMUARAMA E FAEFI	APROVADO

**RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP
CEMIG 001/2019**



NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO NO SISTEMA	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	Universidade Federal de Viçosa - CENTEV	REPROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA- CAMPUS FLORESTAL	REPROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	Universidade Federal de Viçosa-Campus Viçosa	REPROVADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UFVJM	APROVADO

A seguir são detalhados para os projetos APROVADOS as notas e a classificação por tipologia, bem como os detalhes das propostas de projeto:

TIPOLOGIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																		PONTUAÇÃO TOTAL	
		A		B	C		D				E			F				G	H		I
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I	
1	Instituto de São Vicente de Paulo - Cássia	24,0	8,0	5,0	3,5	0,0	2,0	2,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	15,0	5,0	5,0	81,5

TIPOLOGIA - SERVIÇOS PÚBLICOS		PONTUAÇÃO POR CRITÉRIO																		PONTUAÇÃO TOTAL	
		A		B	C		D				E			F				G	H		I
CLASSIFICAÇÃO	PROPONENTE	A1	A2	B	C1	C2	D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4	G	H	I	
1	UFVJM	23,6	7,2	4,4	7,3	1,1	2,0	1,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	6,6	0,8	0,7	69,8
2	UNIFAL	22,3	5,6	4,4	3,9	0,5	2,0	1,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	11,1	0,8	1,5	68,1
3	UNIFEI - Campus Itabira	19,3	0,8	3,8	1,4	0,2	2,0	1,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	15,0	0,8	3,6	63,0
4	CDTN	21,6	4,0	5,0	5,2	0,2	2,0	1,0	1,0	4,0	1,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	5,0	1,5	61,5
5	IF - Campus Muzambinho	18,8	0,0	4,8	1,6	0,3	2,0	2,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	11,6	0,0	2,5	58,6
6	UFSJ	23,1	6,4	4,3	3,4	0,4	2,0	2,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,0	1,9	58,5
7	UFU	19,3	0,8	4,7	3,6	0,4	2,0	1,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	8,9	0,9	1,2	57,8
8	Hospital das Clínicas - UFMG	24,0	8,0	4,2	2,8	0,4	2,0	1,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,9	56,2
9	IF - Campus Juiz de Fora	22,0	4,8	3,8	1,4	0,2	2,0	1,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,8	4,1	55,1
10	EMBRAPA - Juiz de Fora	21,2	3,2	3,6	1,3	0,1	2,0	2,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,9	5,0	54,2
11	EMBRAPA - Coronel Pacheco	19,3	0,8	4,1	1,5	0,2	2,0	1,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	1,0	3,2	48,2

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	PAE19015 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR
CNPJ PROPONENTE	00.402.552/0012-89
NOME CONSUMIDOR	CDTN
ESCO	AMBIO Participações Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental Outros (Compressor) Motores Elétricos
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	1.367.521,66
VALOR DO PEE (R\$)	1.367.521,66
RCB PEE	0,60
RCB GLOBAL	0,60

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Coronel Pacheco
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA CORONEL PACHECO
CNPJ PROPONENTE	00.348.003/0143-32
NOME CONSUMIDOR	EMPRAPA - Coronel Pacheco
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação Outros (Aquecimento Solar de Água)
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	603.180,82
VALOR DO PEE (R\$)	603.180,82
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,67

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Juiz de Fora
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA JUIZ DE FORA
CNPJ PROPONENTE	00.348.003/0013-54
NOME CONSUMIDOR	EMPRAPA - Juiz de Fora
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	400.757,36
VALOR DO PEE (R\$)	400.757,47
RCB PEE	0,61
RCB GLOBAL	0,61

NOME DO PROPONENTE	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG - FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	HC - UFMG: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS A LED
CNPJ PROPONENTE	15.126.437/0015-49
NOME CONSUMIDOR	Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais - HC UFMG
ESCO	Faça Produções
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	856.524,47
VALOR DO PEE (R\$)	856.524,47
RCB PEE	0,54
RCB GLOBAL	0,54

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Eficiência Energética no Instituto de São vicente de Paulo - Cássia
CNPJ PROPONENTE	19.507.078/0001-25
NOME CONSUMIDOR	Instituto de São Vicente de Paulo de Cássia
ESCO	TECNIA Engenharia Ltda
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Fotovoltaico
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	872.342,22
VALOR DO PEE (R\$)	872.342,22
RCB PEE	0,62
RCB GLOBAL	0,62

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA
CNPJ PROPONENTE	10.723.648/0004-92
NOME CONSUMIDOR	IF - Campus Juiz de Fora
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	496.812,76
VALOR DO PEE (R\$)	496.812,76
RCB PEE	0,59
RCB GLOBAL	0,59

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUI DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO
CNPJ PROPONENTE	10.648.539/0002-96
NOME CONSUMIDOR	IF - Campus Muzambinho
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	725.234,30
VALOR DO PEE (R\$)	710.234,30
RCB PEE	0,69
RCB GLOBAL	0,71

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	UNIFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
CNPJ PROPONENTE	17.879.859/0001-15
NOME CONSUMIDOR	UNIFAL
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação e Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	1.268.752,55
VALOR DO PEE (R\$)	1.243.752,55
RCB PEE	0,58
RCB GLOBAL	0,59

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITABIRA
CNPJ PROPONENTE	21.040.001/0002-10
NOME CONSUMIDOR	UNIFEI - Campus Itabira
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação e Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	561.056,82
VALOR DO PEE (R\$)	546.056,82
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,69

NOME DO PROPONENTE	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
CNPJ PROPONENTE	21.186.804/0001-05
NOME CONSUMIDOR	UFSJ
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	1.085.877,94
VALOR DO PEE (R\$)	1.085.877,94
RCB PEE	0,56
RCB GLOBAL	0,56

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - CAMPUS UMUARAMA E FAEFI
CNPJ PROPONENTE	25.648.387/0001-18
NOME CONSUMIDOR	UFU
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação e Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	1.265.608,83
VALOR DO PEE (R\$)	1.245.608,83
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,68

DETALHES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UFVJM
CNPJ PROPONENTE	16.888.315/0001-57
NOME CONSUMIDOR	UFVJM
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação e Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	2.537.801,57
VALOR DO PEE (R\$)	2.507.801,57
RCB PEE	0,55
RCB GLOBAL	0,56

A seguir são detalhados para os projetos REPROVADOS os motivos da reprovação. Para estes projetos a pontuação é não aplicável pois não foram aprovados, não entrando, assim, na classificação.

Conforme item 3 do Regulamento da CPP 001/2019, o prazo limite para interposição de recursos, via sistema, é de 5 dias úteis após a publicação deste resultado. Ressaltamos que poderá haver mudança na classificação dos projetos aprovados caso algum recurso seja acatado.

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2019.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2019

Gerência de Eficiência Energética

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	APAC FRUTAL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Projeto de Eficientização da APAC de Frutal
CNPJ PROPONENTE	07.409.988/0001-96
NOME CONSUMIDOR	APAC Frutal
ESCO	EHSOL - Energia Solar Eireli
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Aquecimento Solar de Água
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	464.000,25
VALOR DO PEE (R\$)	464.000,25
RCB PEE	0,70
RCB GLOBAL	0,70
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.j: Utilizado o valor máximo (valor nominal) para a potência dos chuveiros e não o valor médio.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	APAE MARTINHO CAMPOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA APAE - MARTINHO CAMPOS MG
CNPJ PROPONENTE	64.479.363/0001-34
NOME CONSUMIDOR	APAE Martinho Campos
ESCO	Jacel Serviços Elétricos Ltda
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Fotovoltaico
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	63.208,71
VALOR DO PEE (R\$)	63.208,71
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,75
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.1: Não usou a vida útil prevista na especificação técnica para o inversor; <input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.3: Módulos propostos não possuem selo PROCEL; <input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não foram utilizados os valores do orçamento no cálculo; <input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu tempo de medição do período de determinação da economia do fotovoltaico; <input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.13: Não apresentou diagnóstico comprovando inviabilidade de eficientização de outros usos finais. Geração incompatível com o consumo da instalação, com previsão de geração média de energia de 166% do consumo médio. Erro no cálculo da tarifa; <input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.d: Não apresentou avaliação detalhada de funcionamento das instalações; <input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.n: Não previu custos de instalação do fotovoltaico.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS SVP
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA ASILO SVP - MARTINHO CAMPOS MG
CNPJ PROPONENTE	20.876.108/0001-50
NOME CONSUMIDOR	Asilo Vicentino de Martinho Campos
ESCO	Jacel Serviços Elétricos Ltda
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Fotovoltaico
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	91.314,27
VALOR DO PEE (R\$)	91.314,27
RCB PEE	0,62
RCB GLOBAL	0,62
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.1: Não usou a vida útil prevista na especificação técnica para o inversor; ☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.3: Módulos propostos não possuem selo PROCEL; ☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não foram utilizados os valores do orçamento no cálculo; ☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu tempo de medição do período de determinação da economia do fotovoltaico; ☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.13: Não apresentou diagnóstico comprovando inviabilidade de eficientização de outros usos finais. Erro no cálculo da tarifa; ☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.d: Não apresentou avaliação detalhada de funcionamento das instalações; ☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.n: Não previu custos de instalação do fotovoltaico.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	ASSOPOC - ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS POBRES E CARENTES
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	ASSOPOC - Associação dos Protetores dos Pobres e Carentes
CNPJ PROPONENTE	01.286.108/0001-55
NOME CONSUMIDOR	ASSOPOC
ESCO	Ação Engenharia e Instalações Ltda
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Aquecimento Solar de Água Fotovoltaico
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	533.619,03
VALOR DO PEE (R\$)	533.619,03
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,75
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.13: Não apresentou diagnóstico comprovando inviabilidade de efficientização de outros usos finais.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ PROPONENTE	21.572.243/0001-74
NOME CONSUMIDOR	CESAMA
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviço Público
USOS FINAIS	Sistemas Motrizes
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	941.843,81
VALOR DO PEE (R\$)	940.055,97
RCB PEE	0,71
RCB GLOBAL	0,72
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou memória de cálculo do custo da mão de obra da contrapartida;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.11: Não há previsão de emissão de certificado de descarte por empresa especializada;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.d: Falta rastreabilidade dos tempos de utilização na ponta e fora ponta dos sistemas CDI, São José e São Sebastião;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.g: Não ficou claro o regime de funcionamento entre motores principais e reserva;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.j: Existência de motores com carregamento superior a 100%.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	INDÚSTRIA DE PAPÉIS E EMBALAGENS PONTE NOVA LTDA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS PONTE NOVA
CNPJ PROPONENTE	02.625.899/0001-63
NOME CONSUMIDOR	Indústria de Papéis e Embalagens Ponte Nova
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Industrial
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental Sistemas Motrizes Outros (Compressor)
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	2.132.740,94
VALOR DO PEE (R\$)	2.132.740,94
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	0,73
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.8: Não apresentou rastreabilidade para os dados de entrada do sistema de força motriz (carregamento, rendimento nominal e rendimento no ponto de carregamento);</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.5.2: Falta rastreabilidade para o fator de utilização do compressor;</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.11: Informa no diagnóstico que não haverá custos para o descarte do compressor, mas na planilha há lançamento de custos para este item. Para o descarte dos motores informa no diagnóstico que haverá custos para o frete, mas não lança nenhum custo na planilha. Não há previsão de emissão de certificado de descarte para motores e compressores por empresa especializada;</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Informa que medirá o tempo por um ciclo no uso final iluminação;</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.j: Existência de motores com carregamento maior que 100% e inferior a 50%.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARBACENA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARBACENA
CNPJ PROPONENTE	10.723.648/0005-73
NOME CONSUMIDOR	IF - Campus Barbacena
ESCO	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
TIPOLOGIA	Serviço Público
USOS FINAIS	Iluminação Outros (Lava-Louças)
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	1.112.252,88
VALOR DO PEE (R\$)	1.112.252,88
RCB PEE	0,68
RCB GLOBAL	0,68
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.1: Não apresentou comprovação de vida útil para a lavadora de louças;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.11: Informa, no diagnóstico, que não haverá custos para o descarte da lavadora de louças, mas na planilha há lançamento de custos para este item;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Informa que medirá o tempo por um ciclo no uso final iluminação.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	IFMG - CAMPUS - MACHADO
CNPJ PROPONENTE	10.648.539/0003-77
NOME CONSUMIDOR	IF - Campus Machado
ESCO	Ação Engenharia e Instalações Ltda
TIPOLOGIA	Serviço Público
USOS FINAIS	Iluminação Aquecimento Solar de Água
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	776.176,34
VALOR DO PEE (R\$)	776.176,34
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,74
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.1: Perdas usadas para os reatores sem rastreabilidade;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu amostragem para o período de determinação do uso final aquecimento solar. Não definiu a duração das medições;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.j: Não apresentou rastreabilidade quanto ao tempo de funcionamento, número de banhos na ponta e a potência média do chuveiro utilizado.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO
CNPJ PROPONENTE	22.228.571/0001-10
NOME CONSUMIDOR	Irmandade da Santa Casa de Caridade de Machado
ESCO	ESCO Braesp Energia Ltda
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	204.619,76
VALOR DO PEE (R\$)	199.619,76
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,77
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 5.2.4: Não foram apresentadas as condições contratuais da administração da instituição pela UNIMED, impossibilitando a análise da confirmação do investimento a fundo perdido;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.8: Não apresentou rastreabilidade para os dados de entrada do sistema de climatização;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentado orçamento para o deslocamento BH-Machado;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3.3.c: Alocados custos em outros custos indiretos, incorretamente já que deveriam ser alocados em mão de obra de terceiros;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.5.1: Fator de Coincidência na Ponta: quantidade de dias de utilização total ao ano não condizente com a quantidade de dias de utilização na ponta ao mês;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.5.2: Não há rastreabilidade para os fatores de utilização dos ares condicionados;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Prevê CV diferente de 0,5 sem comprovação da justificativa;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.d: Não apresenta o detalhamento de funcionamento dos ambientes;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.j: Não apresentou rastreabilidade quanto aos tempos de utilização dos sistemas de iluminação e ar condicionado na ponta e fora da ponta.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ
CNPJ PROPONENTE	20.772.760/0001-24
NOME CONSUMIDOR	Irmandade de Misericórdia de Guaxupé - Santa Casa
ESCO	ESCO Braesp Energia Ltda
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	198.426,55
VALOR DO PEE (R\$)	198.426,55
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,75
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.8: Não apresentou rastreabilidade para os dados de entrada do sistema de climatização;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3.3.c: Alocados custos em outros custos indiretos incorretamente já que deveriam ser alocados em mão de obra de terceiros;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.5.2: Não há rastreabilidade para os fatores de utilização dos ares condicionados;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Prevê CV diferente de 0,5 sem comprovação da justificativa;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.d: Não apresenta o detalhamento de funcionamento dos ambientes;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.j: Não apresentou rastreabilidade quanto aos tempos de utilização dos sistemas de iluminação e ar condicionado na ponta e fora da ponta.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Projeto de Eficientização do Hospital Nossa Senhora das Dores de Itabira
CNPJ PROPONENTE	20.959.292/0001-00
NOME CONSUMIDOR	Irmandade Nossa Senhora das Dores
ESCO	EHSOL - Energia Solar Eireli
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Aquecimento Solar de Água Outros (Aquecimento Solar de Água)
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	677.458,65
VALOR DO PEE (R\$)	677.458,65
RCB PEE	0,69
RCB GLOBAL	0,69
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou orçamento dos equipamentos conforme informado no diagnóstico. Não apresentou orçamento de M&V;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu a amostra para a linha de base. Não determinou a duração da medição;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.j: Forma de cálculo do consumo do sistema existente não é conservadora. Não considerou o valor total das novas resistências mais as antigas no cálculo da RCB. Não apresentou rastreabilidade entre a quantidade e tempo de banho considerados e as características operacionais da instalação, nem da potência média dos chuveiros usada. Inconsistências entre os dados constantes em planilhas auxiliares apresentadas e valores lançados na planilha de RCB.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Eficientização da Santa Casa de Patrocínio
CNPJ PROPONENTE	23.406.564/0001-24
NOME CONSUMIDOR	Hospital Santa Casa de Patrocínio
ESCO	ECO ENERGIA - Soluções em Eficiência Energética
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Iluminação Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	419.501,32
VALOR DO PEE (R\$)	414.501,32
RCB PEE	0,41
RCB GLOBAL	0,42
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.5: Projeto contemplado com a substituição da iluminação por LED em 2019 pelo Programa de Eficiência Energética da Cemig, portanto, dentro do período da vida útil dos equipamentos.

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	MACKENZIE ESPORTE CLUBE
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Mackenzie Eficiência Energética
CNPJ PROPONENTE	17.499.252/0001-00
NOME CONSUMIDOR	Mackenzie Esporte Clube
ESCO	INERGE - Instituto de Estudos e Gestão Energética
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	201.880,73
VALOR DO PEE (R\$)	200.680,73
RCB PEE	0,56
RCB GLOBAL	0,57
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.1: Não considerou o máximo de 40.000 horas para a vida útil dos equipamentos de iluminação, conforme a especificação técnica;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.11: Não há previsão de descarte de reatores;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não prevê o ajuste do tamanho das amostras. Não considerou o tempo de medição pelo período mínimo previsto na especificação técnica;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.d: Não apresentou o detalhamento do funcionamento de cada sistema quanto ao consumo de energia;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.i: Proposta não razoável ao considerar tempo de uso máximo na ponta todos os dias;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.j: Não apresentou rastreabilidade quanto ao tempo de funcionamento utilizado.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	MUNICÍPIO DE CAMPO FLORIDO
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Prefeitura Municipal de Campo Florido
CNPJ PROPONENTE	18.428.862/0001-85
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Campo Florido
ESCO	Construtora Moraes&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	474.765,70
VALOR DO PEE (R\$)	429.472,24
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	0,75
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou orçamento para todas as luminárias utilizadas;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu em qual período fará a medição de tempo;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Não previu a utilização das luminárias pré-homologadas pela CEMIG. Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de vão e altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo) e potência de parte das luminárias divergem dos valores usados em projeto. Não foi previsto custo para instalação de aterramento em todos os pontos de iluminação pública. Não enviada a declaração do Responsável Técnico. Não caracterizou as vias conforme NBR5101.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	MUNICÍPIO DE PIRANGUÇU
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Ilumina Piranguçu
CNPJ PROPONENTE	18.025.981/0001-97
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Piranguçu
ESCO	DFT Projetos Ltda
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	354.092,24
VALOR DO PEE (R\$)	280.552,24
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,94
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.1: Não utilizou as perdas de reatores da especificação técnica. Vida útil calculada com o tempo de funcionamento incorreto;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou orçamento para o fornecimento das placas e para todas as luminárias;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.10: Não prevê treinamento;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12 ET: Prevê CV diferente de 0,5 sem comprovação da justificativa. Não definiu como será o método de medição de demanda na ponta;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Tempo de funcionamento inserido de forma equivocada como 11,52 horas. Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo).</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas
CNPJ PROPONENTE	18.311.043/0001-53
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas
ESCO	Construtora Moraes&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	314.749,49
VALOR DO PEE (R\$)	264.085,71
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	0,95
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou orçamento para todas as luminárias utilizadas;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu em qual período fará a medição de tempo;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Não previu a utilização das luminárias pré-homologadas pela CEMIG. Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de vão e altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo). Não foi previsto custo para instalação de aterramento em todos os pontos de iluminação pública. Não enviada a declaração do Responsável Técnico. Não caracterizou as vias conforme NBR5101.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano
CNPJ PROPONENTE	19.875.046/0001-82
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano
ESCO	Construtora Morais&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
TIPOLOGIA	Poder Público
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	196.051,47
VALOR DO PEE (R\$)	170.561,47
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,86
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.1: Não obedeceu ao teto de vida útil para luminárias LED de 40.000 horas. Não utilizou as perdas de reator da especificação técnica;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.5: Instalação 3007572343 já beneficiada em projeto aprovado na CPP de 2018;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu em qual período fará a medição de tempo;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.d: Não apresentada avaliação detalhada do funcionamento das instalações.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Prefeitura Municipal de Fervedouro
CNPJ PROPONENTE	26.139.790/0001-84
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Fervedouro
ESCO	Construtora Morais&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	297.811,49
VALOR DO PEE (R\$)	282.811,49
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,7
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu em qual período fará a medição de tempo;</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de vão e altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo). Não foi previsto custo para instalação de aterramento em todos os pontos de iluminação pública. Não enviada a declaração do Responsável Técnico. Não caracterizou as vias conforme NBR5101.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Prefeitura Municipal de Ipaba
CNPJ PROPONENTE	66.229.543/0001-93
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Ipaba
ESCO	Construtora Moraes&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	369.869,27
VALOR DO PEE (R\$)	339.869,27
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,82
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou orçamento para todas as luminárias utilizadas;</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu em qual período fará a medição de tempo;</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Não previu a utilização das luminárias pré-homologadas pela CEMIG. Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de vão e altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo). Não foi previsto custo para instalação de aterramento em todos os pontos de iluminação pública. Não enviada a declaração do Responsável Técnico. Não caracterizou as vias conforme NBR5101.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Prefeitura Municipal de Jeceaba
CNPJ PROPONENTE	20.356.739/0001-48
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Jeceaba
ESCO	Construtora Moraes&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	576.447,66
VALOR DO PEE (R\$)	576.447,66
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	0,73
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou orçamento para todas as luminárias utilizadas;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu em qual período fará a medição de tempo;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Não previu a utilização das luminárias pré-homologadas pela CEMIG. Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de vão e altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo). Não foi previsto custo para instalação de aterramento em todos os pontos de iluminação pública. Não enviada a declaração do Responsável Técnico. Não caracterizou as vias conforme NBR5101.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Prefeitura Municipal de Joanésia
CNPJ PROPONENTE	17.111.626/0001-78
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Joanésia
ESCO	Construtora Moraes&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	245.683,53
VALOR DO PEE (R\$)	189.929,09
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	1,02
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou orçamento para todas as luminárias utilizadas;</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu em qual período fará a medição de tempo;</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Não previu a utilização das luminárias pré-homologadas pela CEMIG. Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de vão e altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo). Não foi previsto custo para instalação de aterramento em todos os pontos de iluminação pública. Não enviada a declaração do Responsável Técnico. Não caracterizou as vias conforme NBR5101.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Projeto De eficiência Energética em Iluminação Pública - João Pinheiro - MG
CNPJ PROPONENTE	16.930.299/0001-13
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de João Pinheiro
ESCO	Jacel Serviços Elétricos Ltda
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	905.108,22
VALOR DO PEE (R\$)	586.239,52
RCB PEE	0,75
RCB GLOBAL	1,16
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.1: Utilizada vida útil de 20 anos;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.m: Lançamento de custos negativos para descarte e não foi considerado o custo de transporte do mesmo;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu como será o método de medição de demanda na ponta. Utilizada precisão maior que 20% e não definiu as amostras. Não definiu o tempo de duração das medições de tempo;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo).</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Prefeitura Municipal de Orizânia
CNPJ PROPONENTE	01.616.271/0001-39
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Orizânia
ESCO	Construtora Moraes&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	208.292,76
VALOR DO PEE (R\$)	208.292,76
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,67
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou orçamento para todas as luminárias utilizadas;</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu em qual período fará a medição de tempo;</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Não previu a utilização das luminárias pré-homologadas pela CEMIG. Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de vão e altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo). Não foi previsto custo para instalação de aterramento e braços em todos os pontos de iluminação pública. Não enviada a declaração do Responsável Técnico. Não caracterizou as vias conforme NBR5101.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Iluminação Pública Eficiente do Município de Paraisópolis-MG
CNPJ PROPONENTE	18.025.965/0001-02
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Paraisópolis
ESCO	3E Engenharia em Eficiência Energética Ltda
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	375.295,96
VALOR DO PEE (R\$)	315.295,96
RCB PEE	0,52
RCB GLOBAL	0,62
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou orçamento para todas as luminárias;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não prevê ajuste do número de amostras;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Não previu a utilização das luminárias pré-homologadas pela CEMIG. Não apresentou projeto executivo conforme exigência da Especificação Técnica. Não enviada declaração do Responsável Técnico. Não detalhou o item acessórios;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3.3.a: Custos com instalação de luminárias lançado junto com o preço do equipamento.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Prefeitura Municipal de Pedra Bonita
CNPJ PROPONENTE	01.640.429/0001-06
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Pedra Bonita
ESCO	Construtora Moraes&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	200.226,60
VALOR DO PEE (R\$)	175.988,88
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,92
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou orçamento para todas as luminárias utilizadas;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu em qual período fará a medição de tempo;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Não previu a utilização das luminárias pré-homologadas pela CEMIG. Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de vão e altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo). Não foi previsto custo para instalação de aterramento e braços em todos os pontos de iluminação pública. Não enviada a declaração do Responsável Técnico. Não caracterizou as vias conforme NBR5101.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Prefeitura Municipal de Periquito
CNPJ PROPONENTE	01.613.077/0001-08
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Periquito
ESCO	Construtora Moraes&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	330.742,59
VALOR DO PEE (R\$)	299.742,59
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,87
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou orçamento para todas as luminárias utilizadas;</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu em qual período fará a medição de tempo;</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Não previu a utilização das luminárias pré-homologadas pela CEMIG. Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de vão e altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo). Não foi previsto custo para instalação de aterramento e braços em todos os pontos de iluminação pública. Não enviada a declaração do Responsável Técnico. Não caracterizou as vias conforme NBR5101.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Prefeitura Municipal de Pocrane
CNPJ PROPONENTE	18.334.318/0001-74
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Pocrane
ESCO	Construtora Morais&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	268.905,45
VALOR DO PEE (R\$)	262.905,45
RCB PEE	0,64
RCB GLOBAL	0,65
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou orçamento para todas as luminárias utilizadas;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu em qual período fará a medição de tempo;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Não previu a utilização das luminárias pré-homologadas pela CEMIG. Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de vão e altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo) e potência de parte das luminárias divergem dos valores usados em projeto. Não foi previsto custo para instalação de aterramento em todos os pontos de iluminação pública. Não enviada a declaração do Responsável Técnico. Não caracterizou as vias conforme NBR5101.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CNPJ PROPONENTE	18.401.018/0001-60
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata
ESCO	Construtora Morais&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	463.393,40
VALOR DO PEE (R\$)	432.797,40
RCB PEE	0,73
RCB GLOBAL	0,81
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu em qual período fará a medição de tempo;</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de vão e altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo). Não foi previsto custo para instalação de aterramento em todos os pontos de iluminação pública. Não enviada a declaração do Responsável Técnico. Não caracterizou as vias conforme NBR5101.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula
CNPJ PROPONENTE	18.312.975/0001-10
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula
ESCO	Construtora Morais&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	368.027,56
VALOR DO PEE (R\$)	343.247,56
RCB PEE	0,7
RCB GLOBAL	0,75
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu em qual período fará a medição de tempo;</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de vão e altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo). Não foi previsto custo para instalação de aterramento em todos os pontos de iluminação pública. Não enviada a declaração do Responsável Técnico. Não caracterizou as vias conforme NBR5101.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória
CNPJ PROPONENTE	18.114.231/0001-91
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória
ESCO	Construtora Moraes&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	243.951,24
VALOR DO PEE (R\$)	241.951,24
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,67
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou orçamento para todas as luminárias utilizadas;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu em qual período fará a medição de tempo;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Não previu a utilização das luminárias pré-homologadas pela CEMIG. Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de vão e altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo) e potência de parte das luminárias divergem dos valores usados em projeto. Não foi previsto custo para instalação de aterramento em todos os pontos de iluminação pública. Não enviada a declaração do Responsável Técnico. Não caracterizou as vias conforme NBR5101.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Prefeitura Municipal de Tocos do Moji
CNPJ PROPONENTE	01.601.656/0001-22
NOME CONSUMIDOR	Prefeitura Municipal de Tocos do Moji
ESCO	Construtora Moraes&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	260.277,73
VALOR DO PEE (R\$)	252.277,73
RCB PEE	0,68
RCB GLOBAL	0,7
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou orçamento para todas as luminárias utilizadas;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não definiu em qual período fará a medição de tempo;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.14: Não previu a utilização das luminárias pré-homologadas pela CEMIG. Inconsistências nos dados de entrada da simulação luminotécnica (valores de vão e altura dos pontos incoerentes com os dados da realidade de campo) e potência de parte das luminárias divergem dos valores usados em projeto. Não foi previsto custo para instalação de aterramento em todos os pontos de iluminação pública. Não enviada a declaração do Responsável Técnico. Não caracterizou as vias conforme NBR5101.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	SANTA CASA DE ARCOS
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Eficientização da Santa Casa de Arcos
CNPJ PROPONENTE	16.968.547/0001-15
NOME CONSUMIDOR	Santa Casa de Arcos
ESCO	ECO ENERGIA LTDA ME
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Iluminação, Aquecimento Solar de Água e Fotovoltaico
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	601.572,25
VALOR DO PEE (R\$)	601.572,25
RCB PEE	0,54
RCB GLOBAL	0,54
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.1: Não usou as perdas de reator previstas na especificação técnica. Cálculo da vida útil incorreto;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.11: Foi informado que haverá descarte dos chuveiros, mas não há previsão de compra de duchas;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Estratégia de M&V: Não prevê ajuste do número de amostras. Não informa em qual período medirá o tempo;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.13: Não apresentou diagnóstico comprovando a inviabilidade de efficientização de outros usos finais. Cálculo incorreto das tarifas;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.j: Não apresentou rastreabilidade para o tempo de uso dos sistemas iluminação. Não apresentou rastreabilidade quanto ao tempo de funcionamento, número de banhos na ponta e a potência média do chuveiro utilizado.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DEL REI
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DEL REI
CNPJ PROPONENTE	24.729.097/0001-36
NOME CONSUMIDOR	Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei
ESCO	ESCO Braesp Energia Ltda
TIPOLOGIA	Comércio e Serviços
USOS FINAIS	Iluminação, Sistemas de Refrigeração e Condicionamento Ambiental
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	451.485,16
VALOR DO PEE (R\$)	451.485,16
RCB PEE	0,74
RCB GLOBAL	0,74
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 5.2.4: Caracterização dos equipamentos existentes com placa de patrimônio da UNIMED.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.8: Não apresentou rastreabilidade para os dados de entrada dos sistemas de climatização e refrigeração;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3.3.c: Alocados custos em outros custos indiretos incorretamente já que deveriam ser alocados em mão de obra de terceiros;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.5.2: Não há rastreabilidade para os fatores de utilização dos ares condicionados e refrigeradores;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Prevê CV diferente de 0,5 sem comprovação da justificativa;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.d: Não apresenta o detalhamento de funcionamento dos ambientes;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.j: Não apresentou rastreabilidade quanto aos tempos de utilização dos sistemas de iluminação, ar condicionado e refrigeração na ponta e fora da ponta. Inconsistência entre as potências para iluminação informadas no diagnóstico e utilizadas na planilha de cálculo.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	SAAE ITABIRITO
CNPJ PROPONENTE	20.067.146/0001-61
NOME CONSUMIDOR	SAAE Itabirito
ESCO	ESCO Braesp Energia Ltda
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Sistemas Motrizes
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	601.569,51
VALOR DO PEE (R\$)	601.569,51
RCB PEE	0,72
RCB GLOBAL	0,72
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.8: Não apresentou rastreabilidade para os dados de entrada do sistema de força motriz (tempo de uso, vazão, carregamento, rendimento nominal e rendimento no ponto de carregamento);</p> <p>☒ Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3.3.c: Alocados custos em outros custos indiretos incorretamente já que deveriam ser alocados em mão de obra de terceiros.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
CNPJ PROPONENTE	21.195.755/0001-69
NOME CONSUMIDOR	UFJF
ESCO	Universidade Federal de Juiz de Fora
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação e Fotovoltaico
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	4.492.690,75
VALOR DO PEE (R\$)	3.892.690,75
RCB PEE	0,34
RCB GLOBAL	0,41
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.3: Lâmpada bulbo proposta não possui selo PROCEL;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.2.8: Dados de entrada para o sistema de ar condicionado sem rastreabilidade;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não apresentou orçamento para todas as lâmpadas utilizadas;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.5.2: Fator de utilização sem rastreabilidade;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.13: Não apresenta rastreabilidade para os dados de entrada do estudo realizado de condicionamento ambiental e iluminação externa para comprovar a inviabilidade da substituição. Não apresentou estudo de inviabilidade de todos os usos finais com memória de cálculo. Não apresentou orçamentos dos custos considerados;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.j: Não apresentou rastreabilidade quanto aos tempos de funcionamento utilizados;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.m: Previsão de custo para medição de linha de base do fotovoltaico. Custo para elaboração do relatório final lançado em duplicidade;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.u: Não apresentou planilhas editáveis com memória de cálculo da inviabilidade dos outros usos.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Universidade Federal de Viçosa - CENTEV
CNPJ PROPONENTE	25.944.455/0001-96
NOME CONSUMIDOR	UFV - CENTEV
ESCO	Universidade Federal de Viçosa
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	177.200,30
VALOR DO PEE (R\$)	164.901,10
RCB PEE	0,65
RCB GLOBAL	0,7
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não há previsão de realização de medição, porém, há previsão custos para esta atividade;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.9: Não previu adesivos para interruptores;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não prevê ajuste do número de amostras. Não prevê medição de potência e tempo. Não informa a duração das medições;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.j: Tempo de funcionamento inserido de forma equivocada como 11,52 horas.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA- CAMPUS FLORESTAL
CNPJ PROPONENTE	25.944.455/0003-58
NOME CONSUMIDOR	UFV - Campus Florestal
ESCO	Universidade Federal de Viçosa
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	749.679,43
VALOR DO PEE (R\$)	683.613,83
RCB PEE	0,67
RCB GLOBAL	0,74
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não há previsão de realização de medição, porém, há previsão custos para esta atividade;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.9: Não previu adesivos para interruptores;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não prevê ajuste do número de amostras. Não prevê medição de potência e tempo. Não informa a duração das medições;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.j: Tempo de funcionamento inserido de forma equivocada como 11,52 horas.</p>

DETALHAMENTO DOS MOTIVOS DE REPROVA DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DA CPP CEMIG 001/2019



NOME DO PROPONENTE	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	Universidade Federal de Viçosa-Campus Viçosa
CNPJ PROPONENTE	25.944.455/0001-58
NOME CONSUMIDOR	UFV - Campus Viçosa
ESCO	Universidade Federal de Viçosa
TIPOLOGIA	Serviços Públicos
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	452.184,38
VALOR DO PEE (R\$)	436.118,78
RCB PEE	0,55
RCB GLOBAL	0,57
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO DIAGNÓSTICO	<p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.3: Não há previsão de realização de medição, porém, há previsão custos para esta atividade;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.9: Não previu adesivos para interruptores;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.12: Não prevê ajuste do número de amostras. Não prevê medição de potência e tempo. Não informa a duração das medições;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 8.2.j: Tempo de funcionamento inserido de forma equivocada como 11,52 horas.</p>