

## Comunicado EM/PE - 0004/2023

### Assunto: Transformadores de Distribuição no PART

A Gerência de Engenharia, Automação e Sistema da Distribuição – ED/ES – comunica a padronização de **Transformadores de Distribuição com Líquido Isolante à Base de Óleo Vegetal e nível de eficiência C**, conforme a norma ABNT NBR 5440, para transformadores usados em **Redes de Distribuição construídas por terceiros – PART**. A lista de transformadores homologados está disponível no site da [Cemig](http://www.cemig.com.br), em "Lista de materiais e equipamentos homologados e parcialmente homologados na Cemig".



O nível de eficiência C foi implantando este ano para atender a Portaria Interministerial MME/MDIC/MCTIC nº 3, de 31.07.2018.

**Temporariamente, serão aceitos no PART transformadores com nível de eficiência D e óleo isolante mineral**, desde que vendidos com nota fiscal emitida até **01/07/2023**. Os fornecedores homologados para este tipo de transformador são:

- I.T.B. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. - CÓDIGO DE FORNECEDOR CEMIG 100433
- IND. DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA - CÓDIGO DE FORNECEDOR CEMIG 100928
- ROMAGNOLE PROD. ELÉTRICOS SA - CÓDIGO DE FORNECEDOR CEMIG 119775
- TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTD - CÓDIGO DE FORNECEDOR CEMIG 141391

Transformadores com **nível de eficiência C com óleo mineral isolante** serão aceitos até **01/09/2023**, conforme lista de fabricantes relacionada acima.

Continuam válidos os demais pontos da Especificação Técnica EG/PO-10.

*Gerência de Processos Especiais de Expansão e Manutenção de Média e Baixa Tensão - EM/PE.*

*Belo Horizonte, 3 de abril de 2023*