

## Comunicado EM/PE – 0017/2023

**Assunto:** Alerta de Suspensão Suporte Transformador

# Alerta

A Gerência de Engenharia, Automação e Sistema da Distribuição (ED/ES) juntamente com a Gerência de Relacionamento com Fornecedores (CO/RF), comunica a **suspensão imediata de aplicação dos suportes para transformador em poste de concreto circular do fabricante “MH – Metalúrgica Horizonte”, cadastrados nos códigos de material 237081 e 237065, para instalação de transformadores de 150 e 300 kVA.**

A suspensão foi motivada por um incidente ocorrido na região Oeste no qual houve a queda de um transformador de 300 kVA onde existe uma suspeita de falha do suporte de fixação.



Figura 1 - Incidente



Figura 2 – Dano verificado



Figura 3 – Exemplo do material suspenso

Gerência de Processos Especiais de Expansão e Manutenção de Média e Baixa Tensão - EM/PE.

Belo Horizonte, 17 de Agosto de 2023.