

Comunicado EM/PE - 003/2024

Assunto: Alerta de Suspensão Suporte Transformador MH

Reforçamos as diretrizes supracitadas no comunicado N° **Comunicado EM/PE-000017/2023**

- Não aplicar os suportes 237081 e 237065 do fabricante “MH – Metalúrgica Horizonte”, independente da data de fabricação, para instalação de qualquer tipo de transformador;
- Bloqueio imediato no SAP de todos os suportes para transformador (códigos 237081 e 237065) do fabricante “MH – Metalúrgica Horizonte” independente da data de fabricação.

Para dúvidas e sugestões disponibilizamos o **Sanar Dúvidas da Agência Virtual**.

Gerência de Processos Especiais de Expansão e Manutenção de Média e Baixa Tensão - EM/PE.

Belo Horizonte, 21 de março de 2024