


Comunicado MS/PG - 030/2015

Assunto: Bloqueio de Religadores do fornecedor NOJA POWER, modelo NOJA-OSM27- Série 300 para projetos de Obras na Modalidade PART.

Prezados Senhores,

A CEMIG D comunica que os religadores do Fornecedor NOJA POWER, modelo NOJA - OSM27- Série 300 com controles RC-10 (foto), não são aceitos em obras da modalidade PART por não estarem homologados na CEMIG. Este equipamento passou por alterações de projeto e enquanto não for concluído todo o procedimento de homologação adequado e nos termos que forem acertados entre a CEMIG e os Fornecedores, este não poderá ser aceito.

O seu uso será retomado após a finalização e aceitação dos ensaios de rotina e tipo acordados entre Cemig e NOJA. Com a emissão dos novos relatórios, a Cemig emitirá um novo comunicado com posicionamento a respeito da utilização desta série.



Placas Serie 300 - 15 ou 27Kv



Em caso de dúvidas, encaminhar correspondência para a Gerência do Centro Integrado de Expansão de Redes da Distribuição Metropolitana – PE/EM ou para a Gerência do Centro Integrado de Expansão de redes da Distribuição Regionais – PE/ER. As correspondências poderão ser entregues nas Agências de Atendimento ou diretamente à equipe regional da área de atuação (Centro, Leste, Mantiqueira, Sul, Oeste, Norte e Triângulo).

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Ivanilson Alencar Maciel
Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e Gestão do Mercado Fornecedor

Belo Horizonte, 04 de junho 2015.
