

**Comunicado MS/PG - 036/2015**

**Assunto: Utilização de Religadores ECIL – Obras PART.**

**Prezados Senhores,**

**A CEMIG D comunica que o religador ECIL- OSM 27, controle AR-1000, Relé SEL 751 - TC 200/1 e Firmware Z003 está homologado e poderá ser utilizado/recebido nas obras da modalidade PART.**

**Em caso de dúvidas, encaminhar correspondência para a Gerência de Expansão de Redes Aéreas da Distribuição - ER/RD. As correspondências poderão ser entregues nas Agências de Atendimento ou diretamente à equipe regional da área de atuação (Centro, Leste, Mantiqueira, Sul, Oeste, Norte e Triângulo).**

**Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.**

**Atenciosamente,**



**Ivanilson Alencar Maciel**  
**Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e Gestão do Mercado Fornecedor**

**Belo Horizonte, 10 de novembro de 2015.**

---