

Comunicado MS/PG - 047/2016

Assunto: Assunto: Instalação de chaves fusíveis repetidoras (reliadoras) em chaves deslocadas de transformadores monofásicos.

Prezados Senhores,

A CEMIG D buscando manter a uniformidade dos procedimentos no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART orienta sobre o novo critério técnico referente à instalação de chaves fusíveis repetidoras (reliadoras) em chaves deslocadas de transformadores monofásicos e em todas as derivações.

A CEMIG D recomenda que nos projetos de extensão de redes aéreas rurais, seja prevista a instalação de chaves fusíveis repetidoras em chaves deslocadas de transformadores monofásicos e também derivações, conforme detalhamento abaixo:

- Nos novos projetos, deve-se preferencialmente deslocar a chave dos transformadores monofásicos, sendo que a proteção desses equipamentos passa a ser efetuada através de uma chave fusível repetidora com elo padronizado e compatível com a potência do transformador;**
- A chave repetidora pode ser deslocada em até 500 metros, devendo ser assegurado que a chave seja instalada em um ponto que possibilite a visualização do transformador e que seja acessível aos veículos de manutenção.**
- Os projetos deverão contemplar a instalação de chaves fusíveis repetidoras em todas as derivações;**
- Esses projetos deverão atender ainda aos demais requisitos da ND-2.2 – “Instalações Básicas de redes de Distribuição Aéreas Rurais”.**

Este comunicado revoga o comunicado “MS/PG – 0638/2010 – Critérios para utilização da Chave fusível repetidora” e começa a vigorar a partir de 30/06/2016.

Maiores informações, encaminhar correspondência para a Gerência de Análise e Gestão do Processo de Expansão de Redes da Distribuição - ER/AG, através de um dos nossos canais de relacionamento: chat online no portal www.cemig.com.br/atendimento, e-mail atendimento@cemig.com.br, Agências ou Postos da Rede Cemig Fácil de Atendimento ou “Fale com a Cemig”, telefone 116.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Certos de vossa participação e contribuição, agradecemos.

Saudações.



Ivanilson Alencar Maciel

Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e Gestão do Mercado Fornecedor.

Belo Horizonte, 11 de julho de 2016.
