

## Comunicado MS/PG - 049/2016

Assunto: Reintrodução do transformador de 25 KVA em novos projetos de Redes de Distribuição Rurais da CEMIG D.

Prezados Senhores,

A CEMIG D buscando manter a uniformidade dos procedimentos no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART orienta sobre a reintrodução dos transformadores de distribuição de 25 KVA, exclusivamente para os novos projetos de Redes de Distribuição Rurais.

Os transformadores monofásicos de 25 KVA, classes 15 KV e 24,1 KV (Códigos: 245795 e 245910) poderão se utilizados nos novos projetos de Redes de Distribuição Rurais, adicionalmente aos atuais de 10,15 e 37,5 KVA conforme indicação de carregamentos da tabela abaixo:

Transformador (KVA)	Parâmetros		
	Elo	Disjuntor (A)	Carregamento (KVA)
10	2H	60	14,4
15	3H	70	16,8
25	5H	100	24,0
37,5	8K	150/200	36,0

Esta liberação passa a valer a partir da publicação deste comunicado.

Maiores informações, encaminhar correspondência para a Gerência de Análise e Gestão do Processo de Expansão de Redes da Distribuição - ER/AG, através de um dos nossos canais de relacionamento: chat online no portal [www.cemig.com.br/atendimento](http://www.cemig.com.br/atendimento), e-mail [atendimento@cemig.com.br](mailto:atendimento@cemig.com.br), Agências ou Postos da Rede Cemig Fácil de Atendimento ou “Fale com a Cemig”, telefone 116.

---

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Certos de vossa participação e contribuição, agradecemos.

Saudações.



**Ivanilson Alencar Maciel**

Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e Gestão do Mercado Fornecedor.

Belo Horizonte, 28 de junho de 2016.

---