
Comunicado MS/PG - 007/2014

Assunto: Suspensão do uso de material

A Gerência de Engenharia de Ativos da Distribuição – ED/AT comunica que os seguintes parafusos de cabeça abaulada e pescoço quadrado do fabricante DELPAR (DELP), fabricados exclusivamente em outubro de 2013 (10-13 marca na cabeça do parafuso), estão com seu uso suspenso em obras no sistema elétrico de distribuição da CEMIG e devem ser eliminados:

- 66878 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM;
- 66886 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM;
- 66894 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X150MM;

A suspensão ocorreu devido a casos de ruptura da cabeça de alguns destes parafusos e reprovação em inspeção de qualidade realizada pela CEMIG.

Portanto, os parafusos acima não deverão ser empregados em obras da modalidade PART.

Para maiores informações, encaminhar correspondência para a Gerência do Centro Integrado de Expansão de Redes da Distribuição Metropolitana – PE/EM ou para a Gerência do Centro Integrado de Expansão de Redes da Distribuição Regionais – PE/ER. As correspondências poderão ser entregues nas Agências de Atendimento ou diretamente à equipe regional da área de atuação (Centro, Leste, Mantiqueira, Sul, Oeste, Norte e Triângulo).

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Ivanilson Alencar Maciel

Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e Gestão do Mercado Fornecedor

Belo Horizonte, 11 de Junho de 2014.
