
Comunicado MS/PG - 008/2014

Assunto: Nova suspensão do uso de parafusos do fabricante DELPAR

A Gerência de Engenharia de Ativos da Distribuição – ED/AT comunica que, em virtude de novos incidentes envolvendo parafuso 16x70 do fabricante DELPAR, os seguintes parafusos de cabeça abaulada e pescoço quadrado do fabricante DELPAR (DELP), fabricados exclusivamente de janeiro de 2013 (01-13) a junho de 2014 (06-14), estão com seu uso suspenso em obras no sistema elétrico de distribuição da CEMIG:

- 66878 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM
- 66886 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM
- 66894 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X150MM

Diante disto, os parafusos acima não poderão ser empregados em obras da modalidade PART e devem ser eliminados dos estoques.

Para maiores informações, encaminhar correspondência para a Gerência do Centro Integrado de Expansão de Redes da Distribuição Metropolitana – PE/EM ou para a Gerência do Centro Integrado de Expansão de Redes da Distribuição Regionais – PE/ER. As correspondências poderão ser entregues nas Agências de Atendimento ou diretamente à equipe regional da área de atuação (Centro, Leste, Mantiqueira, Sul, Oeste, Norte e Triângulo).

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Ivanilson Alencar Maciel
Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e Gestão do Mercado Fornecedor

Belo Horizonte, 10 de Julho de 2014.
