

Comunicado MS/PG - 029/2015

Assunto: Alerta de Indicação Incorreta no corpo do Conector Derivação de Perfuração – ITEM 02 DA MARCA NILED REF. DP 02.111-EG/RD-58.

Prezados Senhores,

A CEMIG, através da Gerência de Engenharia de Ativos da Distribuição - ED/AT, solicita a atenção dos senhores em relação a um alerta sobre a indicação incorreta no corpo do Conector Derivação de Perfuração – item 02 da marca NILED, referencia DP 02.111-EG/RD- 58, em 22/05/2015.

O fabricante NILED identificou o range da bitola do cabo de forma incorreta no corpo dos conectores “derivação de perfuração – item 02” (tipo), conforme abaixo:

	Tronco (mm ²)	Derivação (mm ²)	Identificação
DP 02.111-EG/RD-58 d	10 a 70	6 a 35	Certo
Identificação na embalagem	10 a 70	6 a 35	Certa
Identificação no corpo do conector	16 a 150	4 a 35	Errada



A NILED garante que se trata apenas de identificação errada no corpo do conector e que os conectores estão aptos a serem utilizados na faixa de 10 a 70 mm² (tronco) e 6 a 35 mm² (derivação), conforme especificado no desenho 02.111-EG/RD-58 d – Conector Derivação de Perfuração – RSI.

Portanto, os conectores de derivação de perfuração item 02 podem ser aplicados normalmente nas redes, conforme identificação que consta nas embalagens.



Ressaltamos ainda que o conector do lado do tronco não deve ser aplicado em cabos cuja bitola seja superior a 70 mm². Em caso de dúvidas na identificação, orientamos não aplicar o conector.

Maiores esclarecimentos, encaminhar correspondência para a Gerência do Centro Integrado de Expansão de Redes da Distribuição Metropolitana – PE/EM ou para a Gerência do Centro Integrado de Expansão de redes da Distribuição Regionais – PE/ER.

As correspondências poderão ser entregues nas Agências de Atendimento ou diretamente à equipe regional da área de atuação (Centro, Leste, Mantiqueira, Sul, Oeste, Norte e Triângulo).

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Ivanilson Alencar Maciel
Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e Gestão do Mercado
Fornecedor

Belo Horizonte, 25 maio de 2015.
