

**Comunicado MS/PM - 054/2016**

**Assunto: Utilização de Religadores NOJA Power nas obras do Programa PART.**

**Prezados Senhores,**

A CEMIG D vem através deste comunicado informar que os religadores NOJA - OSM27-12-800 Série 300/310 com controles RC-10, SIM1.10 - Firmware1.16, foram homologados e poderão ser utilizados nas obras do Programa de Construção de Redes por Particulares – PART.

Este comunicado cancela os comunicados MS/PG – 035/2015 – “Comunicado para empreiteiras de obras PART - Utilização de Religadores NOJA Power” e o MS/PG – 030/2015 “Bloqueio de Religadores do fornecedor NOJA POWER, modelo NOJA-OSM27- Série 300 para projetos de Obras na Modalidade PART.”

Ressaltamos que os religadores NOJA POWER OSM-27, série 200/210, controle RC-10, versão de firmware 1.8 foram liberados para utilização apenas até o final de dezembro de 2015, por tanto não estão liberados para utilização.

Maiores informações, encaminhar correspondência para a Gerência de Análise e Gestão do Processo de Expansão de Redes da Distribuição - ER/AG, através de um dos nossos canais de relacionamento: chat online no portal [www.cemig.com.br/atendimento](http://www.cemig.com.br/atendimento), e-mail [atendimento@cemig.com.br](mailto:atendimento@cemig.com.br), Agências ou Postos da Rede Cemig Fácil de Atendimento ou “Fale com a Cemig”, telefone 116. Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

---

Atenciosamente,

Certos de vossa participação e contribuição, agradecemos.

Saudações.



Ivanilson Alencar Maciel  
Gerência de Planejamento e Estratégia para Aquisição de Materiais

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2016.

---