

Comunicado PS/ES – 079/2018

Assunto: Faixas de Servidão em Plantações de Eucalipto

Prezados Senhores,

Para projetos rurais apresentados a partir da data de publicação deste comunicado, devem ser consideradas as seguintes faixas de servidão para as **localidades com plantações de eucalipto**:

- Rede Monofásica: considerar a largura da faixa de **30 metros**;
- Rede Trifásica: considerar a largura da faixa de **40 metros**.


Para as demais situações, devem ser consideradas as larguras de faixa definidas no capítulo 3 da **Norma de Distribuição 2.2 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Rurais**.

A ND-2.2 está em processo de revisão e incluirá os procedimentos definidos neste comunicado.

Maiores informações, encaminhar correspondência para a Gerência de Coordenação da Expansão de Média e Baixa Tensão da Distribuição, através de um dos nossos canais de relacionamento: postos da Rede Cemig Fácil de Atendimento, através do portal www.cemigatende.com.br, Facebook Cemig Autoatendimento ou pelo telefone 116.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Leandro Corrêa de Castro

Gerência de Estratégias de Suprimento – PS/ES

Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig

Belo Horizonte, 31 de julho de 2018.
