TÍTULO:	Academia Trainner Fitness – CPP 2017
OBJETIVO:	Implementar ações de eficiência energética na Academia Trainner LTDA - ME, realizando substituição de lâmpadas fluorescentes e dicróicas por lâmpadas LED, e de ventiladores antigos por modelos mais eficientes e com selo A do Procel, além de implantar, no mesmo prédio, um sistema de geração compartilhada – fotovoltaico.
ABRANGÊNCIA:	Academia Trainner Fitness – Contagem, MG
ENERGIA ECONOMIZADA:	52,45 MWh/ano
DEMANDA EVITADA NO HORÁRIO DE PONTA:	2,42 kW
IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS E DURAÇÃO ESPERADA DOS BENEFÍCIOS:	Economia de energia, melhoria no sistema de iluminação, ventilação (eficiência e qualidade). Esta proposta prevê a instalação de um sistema de 32,5kWp com geração média anual prevista de 42,12MWh.
INVESTIMENTOS PREVISTOS / REALIZADOS:	Investimento previsto: R$ 180.645,94 Investimento realizado (até Dez/2020): R$ 176.726,21
CUSTO DA DEMANDA EVITADA (R$/kW):	861,84
CUSTO DA ENERGIA ECONOMIZADA (R$/MWh)	253,92
RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO - RCB:	0,62