



AUDIÊNCIA PÚBLICA - PEE



TÍTULO:	0218 - EE - HC - Bloco C – (CPP 2022)
OBJETIVO:	Eficiência energética da central de água gelada do Bloco C do Hospital das Clínicas
ABRANGÊNCIA:	Hospital das Clínicas, incluindo todos os funcionários e também usuários dos edifícios - Uso Final 1 ar condicionado: 1 chiller - Uso Final 2 motores elétricos: 2 conjuntos motobombas
* ENERGIA ECONOMIZADA:	328,46 MWh/ano
* DEMANDA EVITADA NO HORÁRIO DE PONTA:	37,48 kW
IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS E DURAÇÃO ESPERADA DOS BENEFÍCIOS:	Propor, fomentar e divulgar ações de efficientização de energia
INVESTIMENTOS PREVISTOS / REALIZADOS:	Investimento previsto: R\$ 1.288.596,45 Investimento realizado (até Dez/2023): R\$ 0,00
CUSTO DA DEMANDA EVITADA (R\$/kW):	R\$1.060,09/kW
CUSTO DA ENERGIA ECONOMIZADA (R\$/MWh)	R\$413,16/MWh
* RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO - RCB:	0,75

*Valores serão atualizados com os resultados obtidos na conclusão do projeto