

Guia de Inspeção Ambiental (Segurança e Ambiental em Instalações)

Empresa Avaliada:		Data: / /
Alameda / Avenida / Rodovia-KM / Rua:	Número:	Complemento:
Bairro:	Cidade:	UF:

ITEM	Conforme	Não Conforme	Não Aplica	Observações:
Torneiras e registros hidráulicos sem vazamento				
Reservatórios de água tampados, em bom estado de conservação e lavados regularmente				
Limpeza e controle/substituição dos filtros de bebedouros				
Locais livres de acúmulo de água, evitando proliferação de insetos				
Controle de limpeza e conservação/manutenção do ar condicionado				
Instalações proporcionam ventilação/conforto térmico				
As baterias automotivas e estacionárias armazenadas em local coberto, ventilado e protegido contra impactos acidentais				
Evidenciada a coleta seletiva de lixo				
Instalações sem resíduos espalhados				
Cruzetas armazenadas em local organizado e não favorável à proliferação de insetos, roedores e animais peçonhentos				
Os equipamentos com óleo isolante estão armazenados corretamente				
Os tambores estão devidamente identificados com o nome do produto e/ou resíduo				
Solo sem indício de vazamento de óleo isolante e/ou outro contaminante				

Possui recipientes adequados para armazenamento de equipamentos com vazamento de óleo (bandejas, sacos plásticos de alta resistência, etiquetas, serragem e kit PAE)				
Os isoladores estão separados por tipo e armazenados corretamente				
As lâmpadas queimadas estão embaladas e armazenadas em local coberto				
As lâmpadas estão acondicionadas em caixas de papelão devidamente identificadas				
As lâmpadas quebradas, casquilhos e os tubos de descarga estão acondicionados em sacos plásticos de alta resistência e dentro de recipientes				
Área para lavar veículos, possui caixa separadora de água e óleo e piso impermeabilizado				
Os resíduos da caixa separadora de água e óleo são recolhidos e destinados corretamente				
O armazenamento de equipamentos novos e inservíveis é realizado de forma distinta				
Armazena adequadamente em área coberta, os pneus substituídos				
Destina adequadamente os pneus substituídos				
Os pinos com roscas e as roscas, quando separadas dos pinos, estão armazenados em recipientes e identificados				
Os postes estão armazenados em local organizado e não favorável à proliferação de insetos, roedores e animais peçonhentos				
Os postes estão armazenados corretamente				
Produtos inflamáveis e químicos armazenados em locais apropriados, trancados, com ventilação e cobertos				
Os produtos inflamáveis estão distantes de fontes de ignição, de calor, e de produtos oxidantes ou materiais sujeitos a incêndio (madeira, papel etc)				
Os produtos químicos e tóxicos possuem ficha de especificação (FISPQ)				

As embalagens dos produtos químicos, inflamáveis e tóxicos estão em bom estado de conservação e devidamente vedadas, evitando a possibilidade de vazamento do líquido ou a emissão de vapores propícios à ocorrência de incêndio				
É feita a correta disposição e destinação final de embalagens vazias diversas de produtos químicos e tóxicos tintas, biocidas etc				
O depósito possui bandeja de contenção ou bacia de contenção (piso impermeabilizado com ressalto) - observando características de Caixa Separadora Água e Óleo (quando armazenamento não for em local completamente abrigado de chuva)				
Lixos e resíduos vegetais são destinados corretamente, sem queima de lixo ou dos resíduos				
Lâmpadas descartadas corretamente (sem ser em aterros, lixões e/ou cursos d'água)				
Existe local apropriado para o armazenamento de reatores				
Os reatores fabricados antes de 1982 estão acondicionados em sacos plásticos de alta resistência e em recipientes				
As sucatas impregnadas com óleos ou produtos químicos estão bem acondicionadas e separadas das demais				
Os materiais que contenham chumbo estão armazenados separadamente dentro de recipientes identificados e em área coberta				
Os isoladores quebrados estão acondicionados em recipientes identificados				
Possui pessoal treinado no MOPE para a movimentação e transporte de produtos especiais/perigosos (legislação de trânsito)				
O transporte de produtos especiais/perigosos é feito em veículo adequado				

Possui equipamento de refrigeração em bom estado, para guarda e conservação de alimentos				
Possui água potável, filtrada, para os trabalhadores por meio de bebedouros ou equipamento similar				
A instalação possui reservatório de água com capacidade aproximada de 60 litros diários por trabalhador				
Existência e implantação do PSCIP - Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico				
A instalação possui o projeto de combate a incêndio e o AVCB atualizados				
Existência de equipamentos de proteção contra incêndio onde aplicável (extintores, hidrantes, sprinklers, etc)				
Apresentado o diagrama unifilar (elétrico) das instalações - todos os imóveis				
Apresentado o Prontuário das Instalações Elétricas (PIE) - Instalações com carga igual ou superior 75kW				
Tomadas identificadas (quando existir circuitos de tomadas com diferentes tensões, pelo menos nas tomadas com tensão mais elevada; é preciso)				
Quadro/Painel de energia devidamente identificado				
Pisos do local de trabalho livres de depressões ou saliências que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais				
Emprego de materiais antiderrapantes e corrimãos onde houver perigo de escorregamento nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho				
Materiais armazenados de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio e saídas de emergência				
Vias de circulação de pessoas e máquinas sinalizadas e pré-definidas em locais com alto potencial de risco				
Existência de sinalização de segurança e de emergência				

Prateleiras, estantes, escaninhos e armações robustas e adequadas ao tipo de material armazenado				
Local destinado a refeição fora do local de trabalho, limpo, arejado, com boa iluminação, piso lavável, com mesas e assentos em bom estado de conservação, e lavatórios e pias próximos ao local				
Estufa, fogão ou similar para aquecimento de refeição, sendo proibida a utilização de álcool para este fim				
Iluminação adequada ao ambiente				
Existência de guarda-corpo em locais com diferença de níveis; tais como: terraços, plataformas, balcões, compartimentos para garagens etc				
Banheiros e vestiários em número suficiente				
Resíduos industriais devidamente separados, em locais disponíveis para coleta				
As instalações elétricas estão adequadamente protegidas (caixas com tampa, fiação dentro de eletrodutos, conexões isoladas, bebedouros e chuveiros aterrados)				
Possui pia exclusiva para lavar os alimentos e utensílios				
Os botijões de GLP possuem válvula e mangueira aprovados pelo INMETRO (dentro da validade) e estão instalados fora do ambiente de utilização, em área permanentemente ventilada e coberta				
As instalações sanitárias possuem paredes e piso impermeável, lavável, o piso inclinado para ralos de escoamento com sifões e não apresentam ressaltos/saliências e portas individuais por sanitário				
A instalação sanitária possui lavatório, vaso sanitário com assento e caixa de descarga ou válvula automática, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores				

Possui local para armazenamento de alimentos, separado dos produtos de limpeza				
O chuveiro possui água quente e está na proporção de 01 para cada grupo de 10 trabalhadores				
A cobertura ou lage, protege contra chuva e a instalação não está situada em sub-solo ou porões				
Equipe multidisciplinar indicada, espaços confinados reconhecidos, identificados, sinalizados e com registros atualizados				
Manter o ambiente livre de focos de reprodução de mosquitos				
Os equipamentos de proteção contra incêndio estão selados, sinalizados e com a inspeção em dia				
O estabelecimento possui alvará de licença e funcionamento para as atividades desenvolvidas				
Cadeira com altura ajustável, rodízios, borda frontal arredondada, encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar, pouca ou nenhuma conformação no assento				
Mapa de risco em local visível e atualizado				
Mesa, armários e demais mobiliário sem quinas vivas				
Mesa sem tampo de vidro				
Monitores (computadores) com ajuste de altura/posicionamento				
Monitor e mesa atendem as condições antropométricas dos trabalhadores				
Existência de vestiário com armários individuais, bom estado de conservação e com aberturas para ventilação ou portas teladas				
O banheiro é independente para homens e mulheres				
Canteiro de obra/estabelecimento organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias				
Materiais e equipamentos armazenados adequadamente				

Prateleiras afastadas das paredes (mínimo de 0,50m)				
Espaço de circulação adequado entre as prateleiras (sinalizado e mínimo de 1,20m)				
O local para refeições possui número suficiente de assentos e mesas (com tampos lisos e laváveis) para comportar os trabalhadores				
Local apropriado para armazenamento e destinação de resíduos				
Parte não o pavimentada da instalação está capinada e limpa				
Banheiros e instalações sanitárias higienizados e com água, sabão e papel toalha e papel higiênico disponíveis				
Possui recipiente com tampa na cozinha e banheiro para coleta de lixo (resíduos retirados periodicamente, para correta destinação dos lixos)				
A instalação está livre de insetos e roedores				
Controle/realização de dedetização				