

<b>TÍTULO:</b>	0218 - EE - HC - Bloco C - (CPP 2022)
<b>OBJETIVO:</b>	Eficiência energética da central de água gelada do Bloco C do Hospital das Clínicas.
<b>ABRANGÊNCIA:</b>	Hospital das Clínicas, incluindo todos os funcionários e usuários dos edifícios. - Uso Final 1 ar-condicionado: 1 chiller - Uso Final 2 motores elétricos: 2 conjuntos motobombas
<b>ENERGIA ECONOMIZADA*:</b>	328,46 MWh/ano
<b>DEMANDA EVITADA NO HORÁRIO DE PONTA*:</b>	37,48 kW
<b>IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS E DURAÇÃO ESPERADA DOS BENEFÍCIOS:</b>	Propor, fomentar e divulgar ações de efficientização de energia.
<b>INVESTIMENTOS PREVISTOS / REALIZADOS*:</b>	Investimento previsto: R\$ 1.288.596,45 Investimento realizado (até dez/2025): R\$ 31,93
<b>CUSTO DA DEMANDA EVITADA:</b>	1.060,09 R\$/kW
<b>CUSTO DA ENERGIA ECONOMIZADA:</b>	413,16 R\$/kWh
<b>RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO - RCB*:</b>	0,75

\*Valores serão atualizados na audiência pública imediatamente posterior à conclusão do projeto.